

DB Station&Service AG • Willi-Becker-Allee 11 • 40227 Düsseldorf

Stadt Wesel
Rathaus
Dezernat III
Herr Haarmann
Klever-Tor-Platz 1
46483 Wesel

DB Station&Service AG
I.SV-W-I (B)
Willi-Becker-Allee 11
40227 Düsseldorf
www.deutschebahn.com

Melanie Krull
Telefon 0211-3680-3703
Telefax 0211-3680-2208
0160 3611121
melanie.krull@deutschebahn.com
Zeichen I.SV-W-I (B) Kru

08.10.2012

Modernisierungsoffensive 2 NRW, Bf Wesel – Ihre Stellungnahme zu unserer Planung

Sehr geehrter Herr Haarmann,

zunächst herzlichen Dank für Ihre Zustimmung zu unserer Planung für die Modernisierung des Bahnhofes Wesel. Im Folgenden möchte ich gerne auf die in Ihrem Schreiben genannten Verbesserungsvorschläge eingehen. Generell richten wir unsere Planung selbstverständlich nach den aktuell gültigen Normen bzw. den entsprechenden Bahnrichtlinien aus.

- **Beschallungsanlage**

Die Beschallungsanlage wird ergänzt durch die Fahrgastinformationsanlagen (FIA), die sich bereits jetzt auf den Bahnsteigen befinden. Dort werden alle, den Zugbetrieb betreffenden, Informationen auch visuell dargestellt.

- **Treppenstufen**

Gemäß den geltenden Richtlinien werden jeweils die erste und die letzte Stufe der Treppe mit hellen Kanten versehen. Die Treppenpodeste werden analog gestaltet.

- **Handläufe**

Die Handläufe der Treppen bekommen eine Handlaufbeschriftung. Alle wichtigen Informationen, z. B. über Gleisnummern, Ausgänge etc. sind darauf sowohl in Braille-, als auch in Prismenschrift vermerkt.

- **Aufzuganlagen**

Die Fahrwege der bereits vorhandenen Aufzüge werden selbstverständlich an die neue Bahnsteighöhe angepasst.

Ich hoffe, Sie sind mit der beschriebenen Umsetzung Ihrer Anregungen einverstanden. Wir bedanken uns nochmals für Ihre Hinweise und hoffen auch weiterhin auf eine konstruktive Zusammenarbeit. Für weitere Rückfragen stehen wir selbstverständlich gerne zur Verfügung.

...



2/2

Mit freundlichen Grüßen
DB Station&Service AG

J. Kull