




DT 13 B  
Sp-BH in  
- T 14  
- T 11  
- für mit  
26.7.16

Bezirksregierung Düsseldorf, Postfach 300865, 40408 Düsseldorf

Stadtverwaltung Wesel  
Fachbereich Stadtentwicklung  
Klever-Tor-Platz 1  
46483 Wesel



JK-Ho/100

28. Juli 2016

Datum: 21. Juli 2016

Seite 1 von 2

Aktenzeichen:

54.04.01.24a - Rheinbad  
bei Antwort bitte angeben

Frau Wehrmeister

Zimmer: Ce 416

Telefon:

0211 475-9309

Telefax:

0211 475-2430

andrea.wehrmeister@

brd.nrw.de

### Erweiterung des Rheinbades in Wesel Retentionsraumausgleich

Sehr geehrte Damen und Herren,

Sehr geehrter Herr Prior,

nach Prüfung der mir am 25.05.2016 durch ihr Planungsbüro übermittelten Unterlagen (Auszug aus Studie über einen erforderlichen Retentionsausgleich) zum Retentionsraumausgleich von bis zu 9.000 m<sup>3</sup> für o.g. Maßnahme, welche im Überschwemmungsgebiet des Rheins angedacht ist, nehme ich wie folgt Stellung:

Die Fläche für den Retentionsraumausgleich liegt ortsnah zur Fläche der Maßnahme, jedoch erfolgt der Ausgleich nicht funktions- und zeitgleich. Dies bedeutet, dass die Fläche aufgrund ihrer niedrigen Höhenlage schon wesentlich früher eingestaut wird, bevor der Verlust erfolgt und ist somit nicht funktions- und zeitgleich.

Diese Lösung/Variante wird daher von mir abgelehnt.

Diesen Sachverhalt habe ich im Telefonat vom 10.06.2016 mit ihrem Planungsbüro, Herr Dr. Patt, bereits durchgesprochen und es hat sich dabei abgezeichnet, dass seitens der Stadt eine andere ortsnah gelegene Fläche gefunden wurde, auf der sich der Ausgleich realisieren lassen könnte.

In dem gemeinsamen Abstimmungsgespräch am 19.07.2016 in ihrem Haus haben wir beide Varianten diskutiert. Ergebnis ist, dass die Fläche zwischen altem Bahndamm und Hotel an der Rheinpromenade

Dienstgebäude und

Lieferanschrift:

Cecilienallee 2,

40474 Düsseldorf

Telefon: 0211 475-0

Telefax: 0211 475-2671

poststelle@brd.nrw.de

www.brd.nrw.de

Öffentliche Verkehrsmittel:

DB bis Düsseldorf Hbf

U-Bahn Linien U78, U79

Haltestelle:

Victoriaplatz/Klever Straße



(Veranstaltungswiese) aufgrund der Höhenlage für den Retentionsraum,  
ausgleich geeignet ist.

Seite 2 von 2

Die Ausgestaltung der Fläche sowie weitere Randbedingungen (z.B. Erstellung Strömungsgutachten) zur Planung des Rheinbades in Hinsicht auf die wasserrechtliche Genehmigungsfähigkeit werden zu gegebener Zeit gemeinsam abgestimmt.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

*Wehrmeister*

(Wehrmeister)