

4. Notwendige Maßnahmen (Übersicht)

Die folgende Tabelle zeigt auf, welche Maßnahmen erforderlich bzw. empfehlenswert sind.

Lfd. Nr.	Bezeichnung / Lage	Maßnahmenvorschlag	Relevanz		
			hoch	mittel	gering
1.	Betriebshof / Hofentwässerung	Anlegen einer Vegetation im Uferbereich oder Umzäunung des gesamten Versickerungsbeckens	X	--	--
		Temporäre Absturzsicherungen	X	--	--
		Maßnahmen gegen Stürzen und Abrutschen bei Grünpflegemaßnahmen	X	---	---
2.	Heubergbad / Teichanlage	Ergänzen der Vegetation im Uferbereich	X	---	---
		Anbringen eines Geländers im Bereich der Betoneinfassungen	X	---	---
3.	Zur Zitadelle	Umzäunung des gesamten Versickerungsbeckens	X	---	---
		Alternativ: Anlegen einer Flachwasserzone	X	---	---
		Maßnahmen gegen Stürzen und Abrutschen bei Grünpflegemaßnahmen	X	---	--
4.	Büderich / Weseler Str.	Sicherungsmaßnahmen bei Starkregenereignissen und bei Wasserführung des Versickerungsgraben	X	---	---
		Maßnahmen gegen Stürzen und Abrutschen bei Grünpflegemaßnahmen	X	---	---
5.	Alte Ziegelei / ehemaliges Baggerloch	Ergänzen fehlender oder entfernter Vegetation bei Zugängen im Uferbereich ohne Flachwasserzone	X	---	---
6.	Dorotheenpark / Teich	Keine Maßnahmen erforderlich	--	---	---
7.	Auesee	Keine Maßnahmen erforderlich	--	---	---
8.	Ewald-Fournell-Weg	Umzäunung des gesamten Versickerungsbeckens (2 m Höhe)	X	---	---
		Maßnahmen gegen Stürzen und Abrutschen bei Grünpflegemaßnahmen	X	---	---
9.	Konrad-Duden-Gymnasium	Keine Maßnahmen erforderlich	--	---	---
10.	Tönneskamp / Graben	Absturzsicherung am Auslauf des Regenrückhaltebeckens	--	X	---

Lfd. Nr.	Bezeichnung Lage /	Maßnahmenvorschlag	Relevanz		
			hoch	mittel	gering
11.	Quakenacker 2	Umzäunung des gesamten Versickerungsbeckens (2 m Höhe)	X	---	---
12.	Quakenacker 1	Keine Maßnahmen erforderlich	--	---	---
13.	Harsumer Weg	Sicherungsmaßnahmen bei Starkregenereignissen und bei Wasserführung des Versickerungsgraben	X	---	---
		Maßnahmen gegen Stürzen und Abrutschen bei Grünpflegemaßnahmen	X	---	---
14.	Bruchweg	Keine Maßnahmen erforderlich	--	---	---
15.	Bärenschleuse / Fischtreppe	Absturzsicherung am Durchlass der Fischtreppe	--	X	---
		Maßnahmen gegen Stürzen und Abrutschen bei Grünpflegemaßnahmen	X	---	---
16.	Am Friedenshof	Sicherungsmaßnahmen bei Starkregenereignissen und bei Wasserführung des Versickerungsgraben	X	---	---
		Maßnahmen gegen Stürzen und Abrutschen bei Grünpflegemaßnahmen	X	---	---
17.	Clarenbachstraße	Sicherungsmaßnahmen bei Starkregenereignissen und bei Wasserführung des Versickerungsgraben	X	---	---
		Maßnahmen gegen Stürzen und Abrutschen bei Grünpflegemaßnahmen	X	---	--